

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Хакасия  
г. Абакан, ул. Крылова 133, стр.1, а/я 704, телефон: (390-2) 295-556, 29-55-42, факс 295-557  
E-mail [mchs19@mail.ru](mailto:mchs19@mail.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Абакан, ул. Вяткина, 10, тел. 22-81-01, 24-00-11, E-mail [ugpn177@yandex.ru](mailto:ugpn177@yandex.ru)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Саяногорск и Бейского района  
655603. г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 3, тел.(390-42)2-11-91,  
факс(390-42)2-04-01 E-mail: [ogpn.sayanogorsk@mail.ru](mailto:ogpn.sayanogorsk@mail.ru)

**Предписание N 119 / 1 / 1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

*«Сабинский детский сад «Березка»*

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Саяногорска по пожарному надзору  
№ 119 от « 02 » октября 20 17 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69 ФЗ  
«О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. « 11 » октября 20 17 г. по  
17 ч. 00 мин. « 11 » октября 20 17 г. проведена проверка

*Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы г.*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Саяногорск и Бейского района УНДПР ГУ МЧС России по Республике Хакасия (государственным  
проводившего(их) мероприятие по надзору,*

*инспектором г. Саяногорск и Бейского района по пожарному надзору) капитаном вн. службы  
Пикуровой Ольгой Сергеевной*

в отношении: *МБДОУ «Сабинский детский сад «Березка»*

наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: *Республика Хакасия, Бейский район, с. Сабинка, ул. Ленина, д.41*

совместно с: *заведующим Шандро Людмилой Владимировной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

***Руководствуясь ч. 1 ст. 151, ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.***

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сроки устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<i>Обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара с систем пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в зданиях классов функциональной пожарной опасности</i>	<i>ч.7 ст. 83 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</i>	<i>03.09.2018</i>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Саяногорск и Бейского

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

района по пожарному надзору Пикурова Ольга Сергеевна



М.Л.П.

« 11 » октября 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:

Шаура

(подпись)

заведующий Шандро Людмила Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

« 11 » октября 20 17 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по РХ 8 (39022) 99-233